

Elförbrukning vid kall väderlek

Fortums erfarenheter efter vinter 2009 -
Johan Ribrant, Nätplanering Lokalnät Stockholm

Fortum Distribution

- Kall vinter 2009 och 2010, (senast 1986-1987)
- Ökad belastning på framförallt förortsnet
- Möjliga orsaker:
 - Värmepumpar
 - Ändrade förbrukningsmönster
- Nätet klarade sig bra – en del förstärkningsbehov
- På sikt krävs
 - Bättre dimensioneringsverktyg
 - Förståelse om elförbrukningen